



耐火被覆仕様					
部位	層	種類	厚さ	耐火時間	指図書
柱	3~6F	半環式岩綿収付	35	1時間	C1211
	1~2F	半環式岩綿収付	50	2時間	C2211
梁	3~6F	半環式岩綿収付	35	1時間	G1211
	1~2F	半環式岩綿収付	50	2時間	G2211
床	2~6F	デッキ合板床材	165	2時間	F2001
間仕切壁	1~6F	ALC板	100	2時間	W1675
			75	1時間	W1069
外壁	1~6F	ALC板	100	1時間	W1399
屋根		ガラス合板床材			
階段		遮音階段			

●半環式岩綿収付はコデ押えとする
●線六形成区画部分付全ALC板t=100とする

* 凡例	
■	煙感連動シャッター
■	防煙垂壁
■	常時閉鎖式甲種防火戸 特定防火設備
■	煙感連動甲種防火戸
■	耐火入りガラス入り乙種防火戸/乙種認定ガラスブロック 防火設備
▽	非常用出入口

* 凡例	
○	注意喚起用床材 (300)
■	脱着用床材 (300角)

4F平面図 S-17100