



●換気設備等 凡例	
100φ	換気扇 (シックハウス対策) FD付き
150φ	換気扇 (その他) FD付き
給気口 100φ	給気口 (Φ100) FD付き
アンダーカット10mmφガラリ	
住宅用火災警報器(煙感知)(電池式) SH38453【Panasonic】	
＜天井付けの場合＞	
・居室から0.6m以上離す	
・エアコン等の吹出口から1.5m以上離す	

●外部階段仕様	
仕様	口木製階段 ■鉄骨階段
蹴上げ	201.2
踏面	260 (鼻20) St.織鋼板.亜鉛メッキ仕上
有効幅	1,000

●外部建具	
メーカー	■LIXIL FG-L (防火設備)
	■LIXIL サーマスール (*1F一ヶ所のみ)
サッシ色	外観色:ブラック 内観色:ブラック

●内部共通事項	
枕棚	取付高さ (FL+1,900) とする
中段棚	取付高さ (FL+850) とする

●外部サッシ仕様	
SD-11	造作St片引き窓
色	外・内: ブラック
ガラス	■透明
寸法	1,000x H2,200
取付高	FL+2,400
仕様	見付25t.ホワイト
備考	

AW-11	FIX窓
色	外・内: ブラック
ガラス	■透明 St+A.G.+St
寸法	1,690x H1,570
取付高	FL+2,380
仕様	見付25t.ホワイト
備考	防火窓

AW-12	外側窓
色	外・内: ブラック
ガラス	■網入りガラス
寸法	780x H570
取付高	FL+2,780
仕様	見付25t.ホワイト
備考	防火窓

AW-13	高所用すべりだし窓
色	外・内: ブラック
ガラス	■網入りガラス
寸法	1,690x H570
取付高	FL+2,780
仕様	見付25t.ホワイト
備考	防火窓

●建築基準法型 非常用照明器具			
記号	X1 ●	個数	x2ヶ所
名称	電池内蔵型 モニター付 非常用照明器具		
品番	NPF893605C		
メーカー	Panasonic		
型式評定番号	LAL-E-006		
備考	LED照明.2lx確保.点検リモコン付き		

●非常警報設備複合装置埋込型内容			
記号	○○○	個数	x2ヶ所
種類	自動式サイレン		
電源	AC100V 50-60Hz		
消費電力	警戒時最大: 4.5VA 警報時最大: 5.5VA		
非常電源	DC6V 0.29Ah ニッケルカドミウム蓄電池		
音響装置	サイレン音90dB以上 DC3.3v 約30 Oma		
使用周囲温度	0~+40℃		
質量	750g		

パナソニック BG70231H相当品

●非常警報設備及び誘導灯の電源は専用回路とする

図面確定後、行政指導等により計画を変更する場合があります。 耐火構造は省令準耐火仕様とする。 換気扇・吸気口の位置は現場施工状況との兼ね合いにより位置後調整する場合があります。	株式会社 家賃技 二級建築士事務所 福岡県知事登録 第2-60733号 草場 良博 二級建築士 福岡県知事登録第24755号 〒812-0857 福岡県福岡市博多区西馬場1-7-12 B201号 TEL 080-7676-2139	日付 2024/02/04 縮尺 1/50	工事名称 警固テナントビル新築工事 図面名称 1F 平面詳細図	図面番号 A-04
--	--	--------------------------	------------------------------------	-----------